



Město Mikulov
Odbor rozvoje a živnostenského
podnikání
Náměstí 1, 69220 Mikulov
tel.:519444555, fax:519444500
e-mail:podatelna@mikulov.cz



Číslo jednací
MUMI 17017764
Spis

Vyřizuje
Ing. Jana Škrobánová
Tel: 519 444 612
Mail: skrobianova@mikulov.cz

V Mikulově dne 23.05.2017
Počet stran:
Vaše číslo jednací:

Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce: „ Oprava polní cesty, Mikulov“.

Zadavatel:	Město Mikulov
Adresa:	Náměstí 1, Mikulov 692 01
IČ:	00273347
Bankovní spojení:	Komerční banka
Č.účtu:	19-2033060287/0100
e-mail:	kostial@mikulov.cz
Jednající:	Rostislav Košťál, starosta
(dále jen Zadavatel)	

Ve lhůtě Vám poskytujeme dodatečné informace:

Výkop stávající polní cesty bude max. do hloubky 0,3 m, jak je popsáno ve výkrese. Odvoz materiálu do 3 km, místo bude upřesněno v průběhu opravy s investorem. Uzavírka cesty bude řešena investorem.

Recyklát bude s převahou betonové frakce přikrytý asfaltových recyklátem max. do výše výkopu. Poté bude zhutněný.

Nabídky budou podány v jednotce m², kde ve výkrese je uvedena délka a šířka cesty.

Smlouva o dílo bude podepsaná s vybraným dodavatelem bezprostředně po ukončení veřejné zakázky nejpozději do 7 kalendářních dní.

Záruka za dílo ve standardní délce.

Z dostupných informací je známo, že trasou polní cesty vedou inženýrské sítě EON a to kabel NN. Kabel vede v zeleném pásu podél komunikace a to po levé straně komunikace směr od silnice Bezručova. Ruční výkop se předpokládá v ploše cca 80 m² při křížení kabelu s cestou (přípojky). Vybraný dodavatel obdrží od investora vyjádření správce sítě EON o existenci sítí. Jiné inženýrské sítě trasou polní cesty nevedou ani do trasy nezasahuje ochranné pásmo.

Ing. Marie Leskovjanová
místostarostka