



TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD(Y):
VÝVODY:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA
IP 65
IP 00
600x600x170 (vxšxh)
-
TYPOVÝ
PRAC. POUČENÝMI
ZDOLA
DOLŮ
1NPE~ 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK			
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTOLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	Město Mikulov			
MÍSTO STAVBY	Mikulov, ul. Republikánské obrany			
STAVBA	REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ	SO 01 VENKOVNÍ BAZÉNY, JÍMKA, TOBOGÁN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ		
OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA MS05		DATUM 12/2018		
		ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		Č. ZAK. 10875-003-000		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-95095		
		LISTŮ 1	POČET A4 3	
		MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.	
		-	05	