



= Zájemci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 3. října 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Rekonstrukce městského koupaliště
Druh podle předmětu:	Stavební práce
Druh podle finančního limitu:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
<u>Zadavatel:</u>	Město Mikulov , se sídlem Náměstí 1, 692 01 Mikulov, IČ: 00283347 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel, který je v rámci zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 1. 10. 2019:

V projektové dokumentaci jsme nenalezli výpisy prvků. Chybí nám hlavně zámečnické výrobky, ale také plastové, klempířské případně ostatní. Podobně chybí kniha svítidel. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Výpisy prvků týkající se objektu strojovny technologie v SO 01 jsou uvedeny přímo na příslušných stavebních výkresech - 15 STROJOVNA – PROSTUPY.

Výpisy prvků týkající se objektu filtrů v SO 02 jsou uvedeny přímo na příslušných stavebních výkresech - 04 OBJEKT FILTRŮ-ŘEZY, 06 OBJEKT FILTRŮ-STŘECHA.

Parametry svítidel jsou popsány např. ve výkazu výměr, na výkresech a v technické zprávě. Jsou navržena standardní průmyslová svítidla.

Dotaz č. 2 ze dne 1. 10. 2019:

Prohlédli jsme si podrobněji rozpočet a stále si nejsme jistí k čemu přiřadit celý list rozpočtu areálových rozvodů SO 04 D4 Pol. V popiscích položek je popis TECHNOLOGIE. Ale název listu odkazuje na projekt areálových rozvodů kanalizace a vodovodu, která se technologií nezabývá. Náš předchozí dotaz i odpověď zadavatele ohledně položky 11 je v rozporu s tím, že kanalizace a vodovod má zemní práce uvedeny přímo u položek potrubí. Zatímco rozpočet rozvodů bazénové technologie zemní práce neobsahuje. Prosíme o vysvětlení a ujištění k čemu rozpočet patří.

Odpověď na dotaz:

Záložka „SO 04 D4 Pol“ řeší stavební práce pro rozvody samotné, bazénové technologie. Záložka „SO 04 D4 P1“ pak řeší rozvody vody a kanalizace a záložka „SO 04 D4.1 Pol“ řeší elektro rozvody. Ve výkazu výměr je tedy objekt SO 04 rozdělen na 3 samostatné části.

Bazénová technologie je sice řešena v samostatné části v SO 01, ale její trubní (areálové) rozvody jsou zahrnuty do areálových rozvodů – tedy do části SO 04 („SO 04 D4 Pol“).

Dotaz č. 3 ze dne 2. 10. 2019:

V elektrických rozvaděčích nejsou specifikovány softstartéry. Cca 15 kusů. Mohl by zadavatel upřesnit typy a jejich parametry?

Odpověď na dotaz:

Softstartéry budou upřesněny až po výběru a dodání motorů. Předběžné výkony jsou uvedeny ve výkresech rozvaděčů.

Ing. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele