

Dotaz č.1:

Datum: 25.05.2021 08:14:08

Předmět: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den. Žádáme o bližší specifikaci autobusové zastávky. Jedná se o pol.121 D+M přístřešku autobusové zastávky v objektu SO 101 Zastávka autobusů.

Odpověď na dotaz č.1:

Specifikace zastávky:

- Půdorysně se jedná o obdélník o rozměrech cca 4000 x 1500 mm s výškou 2200-2600 mm

Popis:

- přístřešek s čtverhrannými sloupky – konstrukce kompletně smontovatelná na místě
- ocelové sloupky 80 x 80 mm na patky k upevnění do betonového fundamentu (přišroubováním)

Střecha:

- rám složený ze 2 hliníkových profilů 60x40 mm a ze dvou okapů. Klenba - 6 mm silný polykarbonát s anti-UV ochranou, vyztuženo hliníkovými obloukovými profily

Zadní stěna + 2 boky:

- bezpečnostní sklo silné 8 mm

Povrchová úprava:

- ocelové konstrukce budou žárově zinkovány
- nátěr dle vzorníku RAL – bude upřesněno dle předložených vzorků

Ukotvení:

- uchycení do betonových patek a základové patky budou součástí dodávky přístřešku, dle technických podkladů dodavatele.

Výbava:

- vitrína 750 x 550 mm pro umístění jízdních řádů
- lavička samostatně stojící (kotvená do základů) nebo lavička kotvená ke konstrukci přístřešku, povrch lavičky – smrkové dřevo, délka lavičky 180 cm.
- koš na odpadky