


Pozn.: Kabel světelného osvětlení bude uložený v korugované chráničce DN63.
Pod pojížděnými plochami bude navíc uložen do chráničky DN110 a obetonován.
Pod komunikací a parkovacím stáním bude přiložena jedna rezervní chránička DN110.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc	
Vypracoval	Jan Kratochvíl	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Město Mikulov	
Objednatel	Město Mikulov	

Formát	2 A4	Měřítko	-	Stupeň	DSP+PDPS	Datum	07/2020	Zakázkové číslo	1543920-16
--------	------	---------	---	--------	----------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ - OPRAVA KOMUNIKACE		
	C - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ		
	C.1 - STAVEBNÍ ČÁST		
	C.1.3 - SO 431 OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE		
Souprava			
Příloha	SCHÉMA NAPÁJENÍ	Číslo přílohy C.1.3.2	Revize 0