



## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

**AQUA PROCON s.r.o.**  
**Palackého tř. 12**  
**612 00 Brno**

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY**

**JEDNACÍ ČÍSLO**

POZ-2020-007107

**VYŘIZUJE**

Kruták Michal

**DATUM**

19.11.2020

### **Mikulov - Mlýnská a Poštovní, oprava komunikace**

Předložená dokumentace ke stavebnímu řízení řeší opravu komunikace v ulici Mlýnská a Poštovní ve městě Mikulov. Investorem stavby je město Mikulov.

Stavební objekty:

SO 101 - Oprava komunikace - Ulice Mlýnská

SO 102 - Oprava komunikace - Ulice Poštovní

SO 431 - Osvětlení pozemní komunikace

Jedná se o rekonstrukci komunikací v návaznosti na provedení rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu v rámci koordinované stavby v ulicích Mlýnská a Poštovní na k.ú. Mikulov na Moravě. V obou ulicích jsou navrženy pouze drobné úpravy nivelety výrazně nemění stávající stav a je navrženo sjednocení šířkových poměrů.

Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným spádem do nově navržených i stávajících uličních vpustí zaústěných do rekonstruované jednotné kanalizace. Odvodňovací proužek bude tvořen dvourádkem ze žulových kostek drobných se zaústěním do uliční vpusti.

Odvodnění podkladních vrstev komunikace a zpevněných ploch bude zajištěno podélným drenážním potrubím zaústěným do uličních vpustí. V části zájmového území bude srážková voda svedena po zemní pláni směrem do přilehlých pásů zeleně.

Stávající stožáry VO budou demontovány včetně svítidel a základů a nahrazeny novými stožáry.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení **za předpokladu níže uvedených podmínek:**

1. V zájmovém území jsou situovány vodovodní řady a kanalizační stoky v majetku společnosti Vak Břeclav, a.s.. Vzhledem ke stáří a technickému stavu těchto zařízení je plánována jejich obnova, kterou požadujeme zkoordinovat s realizací výše uvedené stavby. Potřebné informace podá Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení Vak Břeclav, a.s., tel.: 519 304 632, e-mail: [hrabal@vak-bv.cz](mailto:hrabal@vak-bv.cz).
2. Při provádění rekonstrukce komunikace je nutno respektovat a chránit před možným poškozením nově provedené vodovodní řady a kanalizační stoky v řešených ulicích. Případné vytyčení tras těchto sítí objednávejte na tel. č. 519 304 671 nebo 519 304 672. Vytyčení vodovodu proběhne jen za účasti zástupce střediska vodovodů Mikulov, tel. 734 150 937, vytyčení kanalizace za účasti zástupce

střediska kanalizací, tel.: 736 624 344.

3. Při provádění musí být dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizace, které je stanoveno v §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
4. Kanalizační poklopy a dále poklopy nad ovládacími prvky vodovodních armatur (šoupátka a hydranty), požadujeme umístit do nivelety upraveného povrchu.
5. Dle projektové dokumentace budou kanalizační přípojky uličních vpustí UV 10, UV 02-s, UV 07-s a UV 08-s křížit vodovodní řady. Před jejich záhozem bude přizván zástupce střediska vodovodů Mikulov ke kontrole míst křížení z hlediska dodržení ČSN 73 6005. O kontrole bude proveden písemný záznam.
6. Navržené stožáry VO je nutno osadit mimo ochranná pásma stávajících vodovodních řadů. V případě, že to nebude z prostorových důvodů možné, je nutno založení sloupů provést v hloubce min. 1,0 m pod úroveň vodovodního potrubí, aby neohrožovaly jak samotné sítě, tak pracovníky společnosti při výkopových pracích.
7. Osazování sloupů VO v ochranném pásmu vodovodních řadů bude probíhat jen po dohodě a za účasti pracovníků střediska vodovodů Mikulov.
8. Před záhozem kabelového vedení VO musí být přizván zástupce střediska vodovodů Mikulov ke kontrole míst křížení a souběhu s vodovodem z hlediska dodržení ČSN 73 6005. O kontrole bude proveden zápis.
9. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním obsahem vyjádření VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace.
10. Platnost vyjádření je 2 roky od data vydání. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Příloha: 1 x dokumentace

  
Ing. Jiří Koliba  
ředitel akciové společnosti



Vodovody a kanalizace  
Břeclav, a.s.

Čechova 1309/23  
690 02 Břeclav

