



## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

**PROXIMA projekt, s.r.o.**  
**Lidická 700/19**  
**602 00 Brno**

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY**

**JEDNACÍ ČÍSLO**

VYJ-2020-700-000762

**VYŘIZUJE**

Ryba Radim

**DATUM**

14.5.2020

### **Mikulov - statické zajištění komunikace Kozí Hrádek**

Spol. Vodovody a kanalizace Břeclav vydává opravené a aktualizované znění stanoviska k předložené dokumentaci řešící stavební úpravy - statické zajištění opěrné stěny ve městě Mikulov, na ulici Kozí hrádek na pozemcích parc.č. 3330/1, 584/2, 631/1, 631/2, 632/5, 634 v k.ú. Mikulov na Moravě. Investorem stavby je město Mikulov. Původní stanovisko ze dne 30.4.2020 pod jedn.č. POZ-2020-002317 pozbývá svou platnost.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav) **souhlasí** se statickým zajištěním stávající stěny **za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:**

1. V řešeném území stavby se nachází veřejný vodovodní řad v majetku VaK Břeclav. Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytyčení veřejného vodovodního řadu na základě objednávky u provozního střediska vodovodů Mikulov (tel.: 734 150 937). Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska, který vydá protokol o vytyčení.
2. Před samotnou realizací stavby požadujeme projednat se zástupcem provozního střediska vodovodů Mikulov (tel.: 734 150 937) postup prací v blízkosti veřejného vodovodního řadu.
3. Veškeré navržené předpínané kotvy křížící veřejný vodovodní řad, musí být v místě křížení umístěny pod vodovodem v bezpečné vzdálenosti, tj. min. 30 cm od spodního líce vodovodního potrubí.
4. Platnost vyjádření je 2 roky od data vydání.

Ing. Jiří Koliba  
ředitel akciové společnosti



Vodovody a kanalizace  
Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23  
690 02 Břeclav

6