



V Boskovicích dne 5. února 2025

Věc: Zadávací řízení - „Mikulov - předláždění chodníků na náměstí“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pod názvem „**Mikulov - předláždění chodníků na náměstí**“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Jaký je požadován odstín u žulových výrobků (žulové kostky, obruby a žulová římsa)?

Odpověď:

Odstín kamenných prvků by měl odpovídat přibližnému barevnému provedení kamenné kostce, která je použita na komunikacích na náměstí, tzn. šedý příp. šedomodrý barevný odstín (vyvarovat se červených, žlutých apod. odstínů). Zadavatel jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje vybrané detaily.

Dotaz:

V technické zprávě je uvedeno, že zábradlí bude vyrobeno z „Kulatina z oceli 20mm průměr“. Ve výkrese Detail zábradlí je přiložena fotka brány „Conventu“, kde se zdá být materiál kovářsky opracovaný. Bude použita surová kulatina bez dalšího opracování?

Odpověď:

Jedná se o kulatinu průměru 20mm, s upraveným (zaobleným) koncem. Bez povrchové úpravy (surová kulatina). Povrchovou úpravu zajistí přirozená oxidace materiálu. Bez kovářského opracování.

Kulatina bude kotvena do pásovin, která bude kotvena do kamenné zídky pomocí chemických kotev.

Následně bude římsa vybetonována (změna oproti projektu, kde byla uvedena žulová římsa). Detail betonové v příloze.

Z původního rozpočtu vypadávají položky 12 a 13 a přidávají se položky doplňkového rozpočtu viz. příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz:

Žádáme Vás o dodání výkresu, popř. foto k položce: 74910197 rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /1200x1200/ kus 1,000 0,00

Odpověď:

Jedná se o litinovou mříž složenou ze 2 dílců, které lze vzájemně spojit šrouby. Litinová mříž bude osazena do výrobcem mříže dodávaného rámu. Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení poskytuje fotografii.



Dotaz:

Chtěli bychom požádat o upřesnění, jak je myšlený postup „Adjustované tyče na místě se pak zalijí betonem během výroby parapetu“ viz. výkres Detaily zábradlí?

Podle našeho mínění se na ukotvené tyče budou osazovat žulové parapety

Odpověď:

Odpověď na tuto otázku je součástí odpovědi na první dotaz tohoto vysvětlení ZD.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností