

SEZNAM ČÁSTÍ DOKUMENTACE

D.1.4.e.1 Technická zpráva

D.1.4.e.2 Řízení rizika podle ČSN

EN 62305-2,ed.2

D.1.4.e.3 Uzemnění a bleskosvod

D.1.4.e.4 Rozváděč R2E

D.1.4.e.5 1.NP,2.NP,3.NP:

silnoproud-elektroinstalace

D.1.4.e.6 Výkazy výměr

D.1.4.e.7 Rozváděč R1

D.1.4.e.8 Rozváděč R2

D.1.4.e.9 Domácí telefon pro 2

účastníky

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkresech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

AUTORIZACE



Ing. Josef Hájek www.elektroatelier.cz
Mikulovská 604, 69142 Valtice

IČ 13062522 +420 776898887

ČKAIT č.1001106

Dokumentace je určena pro provedení stavby

| | | | | |
|---|--|--|---|---------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | | VYPRACOVAL Ing.Josef HÁJEK ing.hajek@seznam.cz | OK ATELIER s.r.o. 690 02 Břeclav, Pod zámkem 2881/5 IČ : 6074 4456 | |
| Ing. Dalibor KLUSÁČEK | | | | |
| město Mikulov na Moravě | | KRAJ: | Jihomoravský | |
| stavebník | | | IČ : 6074 4456 | |
| Město Mikulov,Náměstí 1,69220,IČO 00283347 | | | formát | |
| AKCE : Stavební úpravy domu Mikulov,Zámecká 49/7 Technika prostředí staveb D.1.4.e Elektroinstalace a bleskosvod | | | měřítko | |
| | | | DATUM | 02/2017 |
| | | | ÚČEL | DPS |
| | | | ČÍS.ZAK. | 170203 |
| OBSAH : | | | Č.VÝKR. | PARÉ Č. |
| Projektová dokumentace | | | | |

