

LEGENDA :

Stávající inženýrské sítě

- Plynovod STL
- Plynovod NTL
- Telefonní kabel (Telefonica 02)
- Kabely NN
- Kabely VN
- Kanalizace beton
- Kanalizace sklolaminát
- Vodovodní přivaděč AZC 250 mm, litina 200 mm
- Přeložená část vodovodního přivaděče – původní materiál AZC 200 mm, LT 250 mm
- Vodovodní přivaděč AZC 250 mm, litina 200 mm
- Vodovodní řad litina 150 mm
- Zákres polohopisu
- Zákres hranic KN
- Hranice řešeného území
- 265.35 Stávající výškopis

Navržené inženýrské sítě

- Přeložená část vodovodního přivaděče – stávající potrubí AZC 200 mm, navržené potrubí svařovaný PE 100 200/18,2 mm (SDR 11)
- Přeložená část vodovodního přivaděče – stávající potrubí LT Js 250 mm, navržené potrubí svařovaný PE 100 250/22,7 mm (SDR 11)
- Přeložená část vodovodního řadu- stávající potrubí LT Js 150 mm, navržené potrubí svařovaný PE 100 160/14,6 mm (SDR 11)
- Podzemní hydrant
- Zákres úprav v rámci realizace okružní křižovatky
- Ochranná trubka PE 250/14,2 mm; dl. 12,0 m
- Ochranná trubka PE 355/20,1 mm; dl. 10,50 m

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům.

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Balt po vyrovnání

Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací výkres – před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich přesné vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

N

Generální projektant :

ViaDesigne, s.r.o.
Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav
Tel. 519 326 370, fax 519 331 401
e-mail: viadesigne@viadesigne.eu

paré :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Zodpovědný projektant	Zpracoval	HIP
Milan Veselý	Josef Zůl	Ing. Bořek Zvědělík

Milan Veselý
Slovácká 83
Břeclav
690 02
• projekce
• inženýrská činnost
• realizace staveb
http://www.milanvesely.eu
e-mail : milan@vesely.bvx.cz

Místo stavby: k.ú. Mikulov na Moravě

Stavebník: Město Mikulov

Stavba:

Mikulov - OK Pavlovská

SO 302 - přeložka vodovodu

C. Situační výkresy

Obsah:

Celkový siruační výkres širších vztahů

Datum:	12/2014
Stupeň	DSP
Zakázka číslo:	537/14
Formát:	8 x A4
Měřítko:	1: 250
Číslo výkresu:	C.2.