



Vodovod		m	ks
TROUBY	PE100-SDR11-90x8,2	123,40	
	SEK DN 80 (dl. 0,3 m)		1
TVAROVKY	E 80		1
	PP 80		2
	T 80/80		2
	TP 80/250		2
	U 80		1
	Příruba jištěná proti posunu DA90/80		2
	Příruba zaslepovací X kus 80		1
	Navrtávací pas např. HAKU 90-1"		5
	Spojka D32/R1' např. ISIFLO		5
	Spojka D32/D32 např. ISIFLO		5
	Koleno-15°/DA90		3
	Koleno-30°/DA90		4
	Koleno-60°/DA90		1
	Koleno-90°/DA90		1
	Elektrospojka DA90		18
ARMATURY	H 80 - podzemní dl. 1,5 m		2
	Š 25		5
	Š 80		2
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Poklop šoupátkový z šedé litiny		7
	Zemní souprava		7
	Poklop hydrantový z šedé litiny		2
	Orientační tabulka pro šoupě		9
	Orientační tabulka pro hydrant		2
	Výstražná fólie	123,4	
	Trasovací vodič CY 6 mm ²	282,8	
	Kabelová T spoj		5
	Zámkový spoj pro DN 80		3

místo stavby :
Mikulov
název stavby :

REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOŽÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 20 Mikulov
IČ: 00283347
generální projektant :
desk architekti
desk architekti s.r.o.
Hefmanova 720/27, 170 00 Praha 7
tel: +420) 607 644 292
mail: info@desk-a.cz
hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Havel

tel: 606 805 460
mail: havel@desk-a.cz
zpracovatel částí :

JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
tel: +420) 542 246 061, 2
mail: jvprojektvh@jvprojektvh.cz
zodpovědný projektant:

Ing. Jiří Vitek
ČKA 1000744

tel: +420) 731 617 181
mail: vitek@jvprojektvh.cz
vypracoval :

Lenka Rybničková
otisk autorizačního razítka :

stupeň dokumentace :
PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
část dokumentace :

SO.304 VODOVOD

výkres :

KLADEČSKÉ SCHÉMA

číslo výkresu :

05

měřítko :

datum :

05/2022